

EGZEMPLARZ POKAZOWY
PRZEKRÓJ A - A

KD1 KONSTRUKCJA DACHOWA

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY 5x5cm
- KONTRŁATY 5x2.5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 8x18cm

KD2 KONSTRUKCJA DACHOWA

- BLACHODACHÓWKA
- ŁATY 5x5cm
- KONTRŁATY 5x2.5cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 8x18cm
- PODBITKA Z DESEK - 2,5 cm

ST1 STROP NAD PARTEREM

- WIEŻNA MINERALNA 15+15cm UKŁADANA W DWA WARSTWACH POPRZECZNIE DO SIEBIE
- PAROIZOLACJA - FOLIA PCV
- STROP TERIVA 4,0/1
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U=0,121 \text{ W/m}^2\text{K}$

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
- STYROPIAN EPS 70-031 20cm
- złącza na zakład
- TYNK STRUKTURALNY
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U=0,124 \text{ W/m}^2\text{K}$

SZ1' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (do rzędnej +0,32m)

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- FUNDAMENTOWE BLOCZKI
- KERAMZYTOBETONOWE 24cm
- RAPÓWKA
- MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)
- STYROPIAN XPS 300-035 16cm
- złącza na zakład
- ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
- PLYTKI KLINKIEROWE

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U=0,585 \text{ W/m}^2\text{K}$

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE 2cm
- WYLEWKA BETONOWA 6cm
- ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW $\phi 4 \text{ mm}$ CO 10cm
- FOLIA PCV
- STYROPIAN EPS 100-035 12cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU
- PLYTA BETONOWA C12/15 10cm
- ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW $\phi 8$ ZE STALI AII(18G2) O RÓZSTAWIE 12 cm
- ZAGĘSZCZONY NA MOKRO PIASEK (DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U=0,278 \text{ W/m}^2\text{K}$

MURŁATY UKŁADAĆ NA DWÓCH WARSTWACH PAPY

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZECZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ NA 4cm W KIERUNKU OŚCIEŻNICY

SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach
- ściany fundamentowej
- RAPÓWKA po obu stronach
- ściany fundamentowej
- BLOCZKI BETONOWE 24cm
- STYROPIAN XPS 300-035 16cm
- złącza na zakład

SF2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA


- MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach
- ściany fundamentowej
- RAPÓWKA po obu stronach
- ściany fundamentowej
- BLOCZKI BETONOWE 24cm

PW PODEST WEJŚCIOWY

- PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE
- WYLEWKA BETONOWA GR. 6-5cm
- ZE SPADKIEM 0,5 % ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW $\phi 4$ CO 10cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU
- PLYTA BETONOWA Z BETONU C12/15 GR. 15cm
- MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB FOLIA PE
- PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZONA NA MOKRO GR. 20cm

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIMNIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJIPowielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Pieczęćka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

nowy dom
projekty budowlane26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88-36
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK GARAŻ-MAGAZYNOWY Z CZ. MIESZKALNĄ GMC57		
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	A R C H I T E K T U R A	Stadium:	P B
Tytuł rys:	PRZEKRÓJ A - A	Data:	
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72	nr rys:	A - 6
Opracował:	Piotr Bocheński	Skala:	1:50
Adaptacja:		Podpis:	
		Data:	