

KD1 KONSTRUKCJA DACHOWA

- DACHÓWKA
- LATY 5x5cm
- KONTROLNA 3x25cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 8x18cm
- WEŁNA MINERALNA 35cm
- (15cm między krokiewiemi + 20cm bocznej krokwi)
- PAROIZOLACJA + FOLIA PCV
- RUSZT METALOWY
- PLYTY GK – 8 x 1,25cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,109W/m²K

KD2 KONSTRUKCJA DACHOWA

- BLACHODACHÓWKA
- LATY 5x5cm
- KONTROLNA 3x25cm
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKIEW 8x18cm
- PODBITKA Z DESEK – 2,5 cm

4

otwór nawiewny osłonięty siatką 20x20cm

2

otwór nawiewny osłonięty siatką 20x20cm

STROP NAD PARTEREM

- PANELE/TERAKOTA
- WYLEWKA BETONOWA 6cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø 4mm co 10cm
- FOLIA PE
- STROP TERIVA 4,0/1 24cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
- STYROPIAN EPS 70-031 20cm
- złogęza na zokliod
- TYNK STRUKTURALNY
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124W/m²K

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- (do rzędnej +0,32m)
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- FUNDAMENTOWE BLOCZKI
- KERAMIZYTOBETONOWE 24cm
- RAPÓWKA
- MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)
- STYROPIAN XPS 300-035 16cm
- złogęza na zokliod
- ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
- PLYTKI KLINKIEROWE

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,585W/m²K

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE 2cm
- WYLEWKA BETONOWA 6cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø 4mm CO 10cm
- FOLIA PCV
- STYROPIAN EPS 100-035 12cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø8
- ZE STALI AII(18G2) O RÓŻSTAWIE 12 cm
- ZAGĘSZCZONY NA MOKRO PIASEK (DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278W/m²K

MURŁATY UKŁADAĆ NA DWÓCH WARSTWACH PAPY

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE STUDZIENIEK CHŁONNYCH PRZY OPASCE ODWADNIĄJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZECZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ NA 4cm W KIERUNKU OŚCIEŻNIC

nowy dom

26-200 Końskie
ul. Kaznowska 18
tel. 41 372 88 22
www.nowydom-projekty.pl

Temat: BUDYNEK GARAŻ-IMAGAZYNOWY Z CZ. MIESZKALNĄ Gm057a

Inwestor: A R C H I T E K T U R A

Projektant: inż. Sławomir Grudzień

Opracował: inż. inż. Wojciech Sikora

Adaptacja: Podpis: Data:

5

otwór nawiewny osłonięty siatką 20x20cm

2

otwór nawiewny osłonięty siatką 20x20cm

STROP NAD PARTEREM

- PANELE/TERAKOTA
- WYLEWKA BETONOWA 6cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø 4mm co 10cm
- FOLIA PE
- STROP TERIVA 4,0/1 24cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
- STYROPIAN EPS 70-031 20cm
- złogęza na zokliod
- TYNK STRUKTURALNY
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124W/m²K

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- (do rzędnej +0,32m)
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- FUNDAMENTOWE BLOCZKI
- KERAMIZYTOBETONOWE 24cm
- RAPÓWKA
- MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)
- STYROPIAN XPS 300-035 16cm
- złogęza na zokliod
- ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
- PLYTKI KLINKIEROWE

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,585W/m²K

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE 2cm
- WYLEWKA BETONOWA 6cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø 4mm CO 10cm
- FOLIA PCV
- STYROPIAN EPS 100-035 12cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø8
- ZE STALI AII(18G2) O RÓŻSTAWIE 12 cm
- ZAGĘSZCZONY NA MOKRO PIASEK (DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278W/m²K

MURŁATY UKŁADAĆ NA DWÓCH WARSTWACH PAPY

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE STUDZIENIEK CHŁONNYCH PRZY OPASCE ODWADNIĄJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZECZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ NA 4cm W KIERUNKU OŚCIEŻNIC

nowy dom

26-200 Końskie
ul. Kaznowska 18
tel. 41 372 88 22
www.nowydom-projekty.pl

Temat: BUDYNEK GARAŻ-IMAGAZYNOWY Z CZ. MIESZKALNĄ Gm057a

Inwestor: A R C H I T E K T U R A

Projektant: inż. Sławomir Grudzień

Opracował: inż. inż. Wojciech Sikora

Adaptacja: Podpis: Data:

4

otwór nawiewny osłonięty siatką 20x20cm

2

otwór nawiewny osłonięty siatką 20x20cm

STROP NAD PARTEREM

- PANELE/TERAKOTA
- WYLEWKA BETONOWA 6cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø 4mm co 10cm
- FOLIA PE
- STROP TERIVA 4,0/1 24cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
- STYROPIAN EPS 70-031 20cm
- złogęza na zokliod
- TYNK STRUKTURALNY
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,124W/m²K

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- (do rzędnej +0,32m)
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- FUNDAMENTOWE BLOCZKI
- KERAMIZYTOBETONOWE 24cm
- RAPÓWKA
- MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x)
- STYROPIAN XPS 300-035 16cm
- złogęza na zokliod
- ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
- PLYTKI KLINKIEROWE

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- BLOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,585W/m²K

PG1 PODŁOGA NA GRUNCIE

- TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE 2cm
- WYLEWKA BETONOWA 6cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø 4mm CO 10cm
- FOLIA PCV
- STYROPIAN EPS 100-035 12cm
- 2 x PAPA NA LEPIKU
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
- ZBRUJONA SIATKA Z PRĘTÓW Ø8
- ZE STALI AII(18G2) O RÓŻSTAWIE 12 cm
- ZAGĘSZCZONY NA MOKRO PIASEK (DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U=0,278W/m²K

MURŁATY UKŁADAĆ NA DWÓCH WARSTWACH PAPY

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE STUDZIENIEK CHŁONNYCH PRZY OPASCE ODWADNIĄJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA POPRZECZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIĆ NA 4cm W KIERUNKU OŚCIEŻNIC

nowy dom

26-200 Końskie
ul. Kaznowska 18
tel. 41 372 88 22
www.nowydom-projekty.pl

Temat: BUDYNEK GARAŻ-IMAGAZYNOWY Z CZ. MIESZKALNĄ Gm057a

Inwestor: A R C H I T E K T U R A

Projektant: inż. Sławomir Grudzień

Opracował: inż. inż. Wojciech Sikora

Adaptacja: Podpis: Data: