


EGZEMPLARZ POKAZOWY



-

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocczki betonowe
12.0	2 x dysperbit styropion
	klej no ściance
SF2	
24.0	blocczki betonowe
SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropion
0.5	tylnk mineralny no ściance
SW1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny
SW2	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
12.0	blocczki z betonu komórkowego
1.5	tylnk cementowo-wapienny

1.	Uwagi: Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.		
2.	Łączna powierzchnia otworów wentylacyjnych w przestrzeni dachowej powinna wynosić 1:500 powierzchni podłogi wentylowanego pomieszczenia.		
3.	Kominy oraz kanały wentylacyjne, przechodzące przez ścianę zewnętrznej gr. 5 cm.		
4.	W styku ściany z ławą fundamentową należy wykonać podcięcie 10 cm.		
5.	o wysokości około 5 cm, dla właściwego spływu wody. Z pomieszczenia nr 0,8 przewieźć wyjście na zewnątrz budynku.		
Powierzchnie i kubatury policzone według normy			
Pu - powierzchnia użytkowa (bez pom. 0,5)			
Pz - powierzchnia zabudowy			
Pc - powierzchnia całkowita w obrysie zewnętrznych części budynku			
Koz - kubatura brutto zamkniętych części budynku			

RZUT PARTERU		SKALA 1:100	
Murator	SM08	ARCH.	
OBIEKT	RODZINEK GOSPODARCZY		
ADRES BUDOWY			
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Ewa Winiętkowska uprnt. Bt.-PdOK/10		P005
SPRAWDZAJĄCY PROJEKT	mgr inż. Małgorzata Wójcik-Morás uprnt. MA/KK/1702		P005
ADAPTUJĄCY			P005
W.M. MURATOR PROJEKT	W.M. MURATOR PROJEKT	A1	