

EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY

UWAGA:

Wentylacja pom. 1/09 wentylatorem dachowym
W.D.1 ø180mm o wydajności min. 700m³/h
Wentylacja pom. 1/12 wentylatorem dachowym
W.D.2 ø250mm o wydajności min. 1250m³/h
Wentylacja pom. 1/05 dwoma wentylatorami dachowymi
W.D.3 ø180mm o wydajności min. 900m³/h każdy
Wentylacja pom. 1/03, 1/04, 1/18, 1/19, 1/23 wentylatorami
osiowymi ø150mm o wydajności min. 100m³/h każdy

SZ1	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BŁOCZEK GAZOBETONOWY	
TYPU "600" 24cm NA	
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN EPS 70-031 20cm	
TYNK STRUKTURALNY	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA	
CIEPŁA U=0,124 W/m ² K	

SZ2 (wg rys. A3)	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BŁOCZEK GAZOBETONOWY	
TYPU "600" 24cm NA	
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
STYROPIAN EPS 70-031 20cm	
PŁYTY STYROPIANOWE	
O FAKTURZE DREWNA	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA	
CIEPŁA U=0,124 W/m ² K	

SW1	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm
BŁOCZEK GAZOBETONOWY	
TYPU "600" 12cm NA	
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5	
TYNK CEM.-WAP.	1,5cm

PW1	
KOSTKA BETONOWA GR. 6cm	
ZE SPADKIEM 1%	
PODSYPKA CEMENTOWO -	
PIASKOWA GR. 4cm	
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA	
ZWIROWA GR. 30cm	

WT	
KOSTKA BETONOWA GR. 6cm	
ZE SPADKIEM 0,5%	
PODSYPKA CEMENTOWO -	
PIASKOWA GR. 4cm	
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA	
ZWIROWA GR. 30cm	

PD (spadek 8%)	
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA	
GRUBOŚCI 8cm	
CHUDY BETON GRUBOŚCI 15cm	
ZWIR DRENUJĄCY	
GRUNT	

PG	
TERAKOTA	
WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm	
ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW	
Ø4 W ODSTĘPACH 10x10cm	
FOLIA PCV	
STYROPIAN EPS 100-035 12cm	
PAPA TERMOZGRZEWALNA	
WYLEWKA BETONOWA C12/15	
GR.10cm ZBROJONA SIATKĄ	
Z PRĘTÓW Ø8 ZE STALI AIII	
(18G2) O ROZSTAWIE 12cm	
PIASEK ZAGĘSZCZONY NA	
MOKRO (DO WYRÓWNIANIA	
POZIOMU) 20cm	
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA	
CIEPŁA U=0,278 W/m ² K	

1/01	WIATROŁAP + SZATNIA	14,20m ²
1/02	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWYCH	4,69m ²
1/03	WC	2,70m ²
1/04	WC	2,72m ²
1/05	SALA KONSUMPCYJNA	87,97m ²
1/06	LINIA DYSTRYBUCJI JEDZENIA	21,19m ²
1/07	BAR	11,53m ²
1/08	MAGAZYN NA NAPOJE	8,68m ²
1/09	ZWROT NACZYŃ+ZMYWALNIA	20,78m ²
1/10	POMIESZCZENIE NA ODPADY	2,76m ²
1/11	PRZEDSIÓNEK	2,76m ²
1/12	KUCHNIA	35,75m ²
1/13	KORYTARZ	23,13m ²
1/14	OBIERALNIA WARZYW	4,09m ²
1/15	MAGAZYN WARZYW	3,60m ²
1/16	MAGAZYN PROD. SYPKICH	3,60m ²
1/17	POM. SZAF CHŁODNICZYCH	4,79m ²
1/18	SCHOWEK PORZĄDKOWY	3,60m ²
1/19	WC	2,62m ²
1/20	ADMINISTRACJA	4,59m ²
1/21	KOTŁOWNIA	7,76m ²
1/22	ORAZ SŁOŻONE WŁASNOŚCI	
1/23	UMYWALNIA	4,46m ²
1/24	TARAS	39,12m ²

Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(akt jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 88 poz. 304)

Przeznaczenie: BUDOWA KOSTKI BRUKOWEJ

nowy dom

projekty budowlane

26-200 Końskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 30

www.nowydom-projekty.pl

Temat:

BUDYNEK USŁUGOWY UC59

Inwestor:

Lokalizacja:

Branża:

ARCHITEKTURA

Stadium:

P B

Tytuł rys:

RZUT PARTERU

Data:

Projektował:

inż. Ryszard Fabrowski

nr rys:

A - 4

Opracował:

mgr inż. Sylwia Salwa

Skala:

1:100

Adaptacja:

Podpis:

Data:

WLOTY DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
W POSTACI PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH
Z BOCZNYMI WLOTAMI

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIĄJĄCEJ

W CELU ZMINIMALIZOWANIA STRAT CIEPŁA
POPRAZ MOSTKI TERMICZNE, NALEŻY
OCIEPLENIE ŚCIAN WYPROMADZIC NA 4cm
W KIERUNKU OŚCIEŻNIC