

EGZEMPLARZ POKAZOWY

PRZĘKRÓJ A - A

EGZEMPLARZ POKAZOWY

- ST1 STROPODACH
(spadek połaci 2°)
— TERMOZGRZEWALNA PAPA
— WIERZCHNIEGO KRYCIA
— PAPA PODKŁADOWA
— WEŁNA MINERALNA TWARDA
GR. 15+15+(0–18)cm UKŁADANA
W TRZECH WARSTWACH
PROSTOPADŁYCH DO SIEBIE
— PAROIZOLACJA — PAPA PODKŁADOWA
— PŁYTA ŻELBETOWA 14cm
— TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm
— WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
U=0,125W/m²K

korytka odwadniające
szer. 20 cm, głębokość 10 cm

Izolacja nadproża
styropian EPS 70–031
gr. 5+20 cm

Izolacja nadproża
styropian EPS 70–031
gr. 5+20 cm

- PD PODŁOGA NA GRUNCIE
— TERAKOTA/PANELE PODŁOGOWE 2cm
— WYLEWKA BETONOWA 6cm
— ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW
Ø 4mm CO 10cm
— FOLIA PCV
— STYROPIAN EPS 100–035 12cm
— 2x PAPA NA LEPIKU
— WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
— ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø8
ZE STALI AII(18G2) O ROZSTAWIE 12 cm
— ZAGĘSZCZONY NA MOKRO PIASEK
DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm
— WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA U=0,278W/m²K

Chudy beton
C8/10 gr. 10cm

- SF1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
— MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA
(3x) po obu stronach
ściany fundamentowej
— RAPÓWKA
po obu stronach
ściany fundamentowej
— BŁOCZKI BETONOWE 24cm
— STYROPIAN XPS 300–035 16cm
złącza na zakład

- SF2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
— MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA
(3x) po obu stronach
ściany fundamentowej
— RAPÓWKA
po obu stronach
ściany fundamentowej
— BŁOCZKI BETONOWE 24cm

- PD PODJAZD
(spadek 10%)
— PŁYTKI GRESOWE MROZODOP.
— ZAPRAWA KLEJOWA
ELASTYCZNA MROZOODPORNĄ
I WODOODPORNĄ
— WYLEWKA BETONOWA
GR. 5cm ZBROJONA SIATKĄ
Z PRĘTÓW Ø4 W ODSTĘPACH
10x10cm
— 2xPAPA NA LEPIKU
— PŁYTA BETONOWA Z BETONU
C12/15 GR.15cm
— MEMBRANA KUBEŁKOWA LUB
FOLIA PE
— PODSYPKA ŻWIROWO–PIASKOWA
ZAGĘSZCZONA NA MOKRO GR. 20cm

- SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
— TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm
— BŁOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
złącza na zakład
— TYNK STRUKTURALNY
— WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
U=0,124W/m²K

- SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(do rzędnej +0,18m)
— TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm
— FUNDAMENTOWE BŁOCZKI
KERAMZYTObETONOWE 24cm
— RAPÓWKA
— MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA (3x)
— STYROPIAN XPS 300–035 14cm
złącza na zakład
— ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
— PŁYTKI KLINKIEROWE

- SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(na wysokości pasa okien)
— TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm
— BŁOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
— STYROPIAN EPS 70–031 20cm
— ZAPRAWA KLEJOWA
— STYROPIANOWE DESKI ELEWACYJNE
IMITUJĄCE DREWNO
— WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
CIEPŁA U=0,124W/m²K

- SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
— TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm
— BŁOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm
— TYNK STRUKTURALNY

- SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
— TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm
— BŁOCZKI GAZOBETONOWE "600" 12cm
— TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
— KOSTKA BETONOWA GR. 6cm
— PODSYPKA CEMENTOWO –
PIASKOWA GR. 10cm
— STYROPIAN EPS 70–031
GR. 5+20 cm
ORAZ STANOWIC LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ W WYSTĄPIENIU
GR. 30cm

Powielnie i kopiowanie bez zezwolenia zbronione

(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Pieczętka z najduje się na wszystkich stronach dokumentacji



nowy dom

projekty budowlane

26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 88
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK USŁUGOWY (ZAPLECZE SPOŁECZNEGO) UC68		
Inwestor:			
Lokalizacja:			
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium:	P B
Tytuł rys:	PRZĘKRÓJ A - A	Data:	
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72	nr rys:	A - 5
Opracował:	mgr inż. Wojciech Sikora	Skala:	1:50
Adaptacja:		Podpis:	
		Data:	