

UWAGA: Wszystkie powierzchnie policzono wg PN-ISO 9836:1997 oraz
DZ.U. z dn. 27 kwietnia 2012r. poz. 462

UWAGA: Wszystkie powierzchnie policzono wg PN-ISO 9836:1997 oraz
DZ.U. z dn. 27 kwietnia 2012r. poz. 462

SZ1	
TYNK CEM. – WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBEITONOWY "600"	24cm
STYROPOLAN	20cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY ---	
WSPÓŁCZYNNIK PRZEKŁANIA Ciepła U=0,123 W/m ² K	

SW1	
TYNK CEM. – WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZBETONOWY "600"	24cm
TYNK CEM. – WAP.	1,5cm

SW2	
TYNk CEM. – WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBEŁONOWY "600"	12cm
TYNk CEM. – WAP.	1,5cm

SW3	
TYN K. CEM. – WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBE TONOWY "600"	8cm
TYN K. CEM. – WAP.	1,5cm

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUJDIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ

41
PROJEKT

ul. Warszawska 49 lok. 55
25-631 Kielce
tel. 793 411 234
e-mail: atprojekt@atprojekt.com