

EGZEMPLARZ POKAZOWY

PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

UWAGA: Wszystkie powierzchnie policzono wg PN-ISO 9836:1997				
SYMBOL	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁÓG	POW. UŻYTKOWA
1 /01	WIATROŁAP	TERAKOTA	4,62	4,62
1 /02	ŁAZIENKA	TERAKOTA	3,06	3,06
1 /03	ŁAZIENKA	TERAKOTA	6,66	6,66
1 /04	POKÓJ	TERAKOTA	12,26	12,26
1 /05	PRALNIA	PANELE PODŁ.	4,78	4,78
1 /06	GARDEROBA	PANELE PODŁ.	4,66	4,66
1 /07	POKÓJ	TERAKOTA	12,11	12,11
1 /08	POKÓJ	TERAKOTA	11,35	11,35
1 /09	SALON Z JADALNIĄ	TERAKOTA	36,93	36,93
1 /10	KUCHNIA	TERAKOTA	7,36	7,36
1 /11	SPIŻARNIA	TERAKOTA	1,81	1,81
1 /12	GABINET	TERAKOTA	5,71	5,71
1 /13	HOL	TERAKOTA	11,23	11,23
RAZEM:			122,54	122,54
SYMBOL	POMIESZCZENIE	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁÓG	POW. UŻYTKOWA
1 /14	KOTŁOWNIA	TERAKOTA	6,39	6,39
1 /15	GARAŻ	TERAKOTA	22,57	22,57
RAZEM:			28,96	28,96

SZ1	
TYNK. CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBET.	24cm
STYROPIAN	20cm
TYNK. CIENKOWARSTWOWY	---
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U=0,123 W/m ² K

SZ2	
TYNK. CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBET.	24cm
STYROPIAN	30cm
TYNK. CIENKOWARSTWOWY	---
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U=0,100 W/m ² K

SW1	
TYNK. CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBET.	24cm
TYNK. CEM.-WAP.	1,5cm

SW2	
TYNK. CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBET.	12cm
TYNK. CEM.-WAP.	1,5cm

SW3	
TYNK. CEM.-WAP.	1,5cm
BLOCZEK GAZOBET.	24cm
WEŁNA MINERALNA	5cm
TYNK. CEM.-WAP.	1,5cm



Temat:	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY O 3-38 "POUKŁADANY"		
Lokalizacja:			
Inwestor:			
Branża:	A R C H I T E K T U R A	Stadium: PB	
Tytuł rys:	RZUT PARTERU	Data:	
Projektował:	arch. Mieczysław Barszcz 2111 SWOKK/2015 Specjalność: architektoniczna	01-2019	
Opracował:	mgr inż. Arkadiusz Galiasz	Skala:	
Adaptacja:		1:100	
		Nr rys.	
		A-3	

EGZEMPLARZ POKAZOWY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

NIE MOŁE BYŁ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIŁ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWNI I INNYCH DECYZJI

Powielnie i kopiowanie bez zezwolenia zbronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 80 poz. 904)

Piecznka z najduje siñ na wszystkich stronach dokumentacji

WLOTY DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH
W POSTACI PUSTAKÓW WENTYLACYJNYCH
Z BOCZNYMI WLOTAMI

W CELU ZAPOBIEŻENIA DESTRUKCJI
GRUNTU WOKÓŁ BUDYNKU ZALECA SIĘ
ZASTOSOWANIE STUDZIENEK CHŁONNYCH
PRZY OPASCE ODWADNIAJĄCEJ