

IMPLARZ POKAZOWY

Przekrój (Cross-section):

- Strop: 30.0 wełna mineralna, 24.0 strop IERNA 4.0/1, 1.5 tynk cementowo-wapenny
- Ściana: 2.0 warstwa wykończeniowa, 6.0 szlichta zbrojona, folia PE, 15.0 styropian, 10.0 podkład betonowy C12/15(B15), min. 20.0 piasek zagęszcz. mech.
- Podłoga: 2.0 warstwa wykończeniowa, 6.0 szlichta zbrojona, folia PE, 15.0 styropian, 10.0 podkład betonowy C12/15(B15), min. 20.0 piasek zagęszcz. mech.

Plan (Floor plan):

- Strop: 30.0 wełna mineralna, 24.0 strop IERNA 4.0/1, 1.5 tynk cementowo-wapenny
- Ściana: 2.0 warstwa wykończeniowa, 6.0 szlichta zbrojona, folia PE, 15.0 styropian, 10.0 podkład betonowy C12/15(B15), min. 20.0 piasek zagęszcz. mech.
- Podłoga: 2.0 warstwa wykończeniowa, 6.0 szlichta zbrojona, folia PE, 15.0 styropian, 10.0 podkład betonowy C12/15(B15), min. 20.0 piasek zagęszcz. mech.

SZ71	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropian
	tylnk mineralny na siłccce
SZ72	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropian
12.0	cccgła klinkierowa
SZ73	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betonu komórkowego
15.0	styropian
3.0	styropian (boniowanie)
	tylnk mineralny na siłccce

**EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM**

**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Uwaga:
Wymiary otworów w świetle muru pod stłatkę okienną i drzwiową dostosować na budowie pod **Przebieg budowy ścian stłatk** w miejscu projektowanego kominka wzmacnić posadzkę.

[illegible]