

EGZEMPLARZ OKAZOWY



- ST2 STROPODACH

- ST3 STROPODACH (okap)

- cm

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| TERAKOTA NA KLEJU | 2cm |
| WYLEWKA CEMENTOWA | 4cm |
| ZBROJONA SIATKA Z PRZEWÓDNIKIAMI | 0,8mm CO 10cm |
| FOLIA PCV | |
| STYROPIAN XPS | 4cm |
| PŁYTA ŻELBETOWA | 14 cm |
| WĘGLA MINERALNA | 5cm |
| TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY | 1,5cm |

- SZ1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(do rzędnej +0,25m)
— TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
— FUNDAMENTOWE BŁOCKI
— KERAMZYT-BETONOWE 24cm
— MASA ASFALTOWO-KAUCUKOWA (3x)
— STYROPUR 18cm
złącza na pióro i wpust
— ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
— PŁYTKI KLINKIEROWE
— WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
 $\lambda = 0,177 \text{ W/m}^2\text{K}$

- SZI** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(od rzędnej +0,41m)
- TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm
— STYROPIAN GAZOWY "EPS" 20cm
— BLOKCI GAZOWI EPS 0,31 20cm
— TYNK STRUKTURALNY
— WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIA Ciepła
U=0,124W/m²K

- $U = 0,124 \text{ W/m}^2\text{K}$

- WYLEWKA CEMENTOWA 5cm –24cm
(ZE SPADKIEM 1%) ZBRZUJONA
SIATKA Ø4 mm CO 10 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN XPS 12cm
PAPA TERMOZGRZEWALNA
WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
ZBRZUJONA SIATKA Ø8 mm CO 12 cm
(DO WYRÓWNIANIA POZIOMU) 20cm
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
Ciepła U=0,280W/m²K

- SZ1' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(do rzędnej +0.25m)

- TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 1,5cm
 – FUNDAMENTOWE BLOCKI
 – KERAMZYTOBETONOWE 24cm
 – MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA (3x)
 – STYRODUR 18cm
 – złącza na pióro i wpust
 – ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
 – PŁYTKI KLINKIEROWE
 – WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
 U=0,177W/m²K

- SZI** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(od rzędnej +0,41m)
- TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm
— STYROPIAN GAZOWY "EPS" 20cm
— BLOKCI GAZOWI EPS 0,31 20cm
— TYNK STRUKTURALNY
— WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNIA Ciepła
U=0,124W/m²K

- $U = 0,124 \text{ W/m}^2\text{K}$

- MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
—(3x) po obu stronach
ściany fundamentowej
—BŁOCKI BETONOWE 24cm
—STYROPUR 18cm
—złacza na pióro i wpust
—WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA $U=0,191W/m^2K$

- (SF2) ŚCIANA FUNDAMENTOWA
— MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA (3x) po obu stronach ściany fundamentowej
— BŁOCZKI BETONOWE 24cm

- (SW1) ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- SW5 ŚCIANA POMIEDZY BOKSAM
I KORYTARZEM
- TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm
 - BŁOCKI BETONOWE 24cm
 - TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5cm

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

- # WZL

- # WORK

- # HOW

- !

- PŁYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
- NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE TYPU "FLEX" Z FUGAMI BALKONOWYMI (ELASTYCZNYMI) SZER. 5 mm
- USZCZELNIENIE ZESPÓŁÓW I ELASTYCZNE CIENKOWARSTWOWE MIKROZAPRAWY.
- POŁĄCZONE Z IZOLACJA ŚCIANY BUDYNKU ZA POMOCĄ TĄSMY USZCZELNIACZEJ
- WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI ASFA SZPAHL.
- PCC (TOLERANCJA 1mm NA ŁĄCZE 2m)
- PŁYTA ŻELBETOWA 12cm (ZE SPADKIEM 2,0%)
- ZBRZOCHA SIATKA Z PRĘTÓW $\varnothing 4mm$ CO 10cm, ODYDLATOWANA OD BUDYNKU PŁYTAMI STYROPOLANOWYMI KLASY FS 30, O GR. 4cm
- MEMBRANA KUBEŁKOWA (KUBEŁKAMI DO DOŁU)
- LUB FOLIA PE
- ZAGESZCZONY ŻWIŘ PŁUKANIU O UZIARNIENIU 8-16mm GR. 20-29cm

- 8-16mm GR. 21=29cm
GRUNT RODZIMY, PO ZDOJECIU HUMUSU
EGZEMPLARZ OKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

- NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
OPRĄŻ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI**
-
- Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ust. z dn. 4 lutego 1994r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

- Pieczętka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji

 26-200 Kosińskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 36 www.nowydomprojekt.pl	
nowy dom projekty budowlane	
Temat:	STANIA DLA 12 KONI Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ
Investor:	
Lokalizacja:	
Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rys:	PRZEKROŻA
Projektował:	mgr inż. Stanisław Gruzien ul. Bud. 228/KL172
Opracował:	Piotr Bochencki
Adaptacja:	
Stadium: PB Data: nr rys: A-9 Skala: 1:50 Data: Podpis:	